


Istituto Omnicomprensivo "Montefeltro"
I.C. "A. Battelli" - I.I.S. "M. Vannucci"

Via Giusti - 61028 - SASSOCORVARO AUDITORE (PU)

Tel. 0722-76137 - Fax 0722-76261 - C.F. 82006010415

 e-mail: psis00100b@istruzione.it

 Posta certificata: psis00100b@pec.istruzione.it

 Sito web: <https://www.omnicomprensivo-montefeltro.edu.it>

 ISTITUTO OMNICOMPRESIVO - "MONTEFELTRO"-SASSOCORVARO
Prot. 0005425 del 19/11/2022
 VI-2 (Uscita)

 All'albo
 Al sito Web

progetto 13.1.3A-FESRPON-MA-2022-8

CUP: E79J22000110006

CIG: Z28373C133

VERBALE DI VERIFICA DI CONFORMITÀ E REGOLARE ESECUZIONE

L'anno duemilaventidue, il giorno 17 del mese di novembre alle ore 10:00 presso i locali dell'Istituto Omnicomprensivo Montefeltro si è riunito il gruppo di lavoro per la verifica di conformità e regolare esecuzione della fornitura eseguita dalla ditta Starplast srl di Mercatale di Sassocorvaro Auditore PU a seguito di ordine diretto prot. N° 3437 del 27 luglio 2022, costituito da:

- Germano Gaggini, collaudatore per il progetto 13.1.3A-FESRPON-MA-2022-8, nominato con lettera di incarico prot. N° 3363 del 19 luglio 2022 a conclusione delle procedure relative all'avviso interno di selezione prot. N° 2640 del primo giugno 2022;
- Riccardo Innamorati, Direttore dei servizi Generali amministrativi;
- Maria Beatrice Amadei, Dirigente Scolastico.

Si inizia con la verifica della documentazione tecnica fornita dalla ditta, a comprova delle caratteristiche tecniche relative alle prestazioni ed ai requisiti funzionali come da preventivo fornito dalla ditta e da ordine, nonché delle eventuali migliorie tecniche offerte.

Si procede con la verifica di conformità e corrispondenza del materiale con le tipologie, caratteristiche e funzionalità dichiarate nell'offerta e indicate nel Capitolato Tecnico i cui risultati si riportano nella tabella seguente:

Tipologia bene	Requisiti minimi richiesti ed offerti in preventivo	Caratteristiche tecniche materiali consegnati	Conforme SI/NO
<u>Impianto recupero acque piovane</u>	n.1 impianto recupero acque piovane , tipo IRRI, per uso irriguo, composto da: - Serbatoio da esterno panettone capacità lt. 5000; - Tubazioni di ingresso e troppo pieno in PE ø 125; - Filtro foglie interno autopulente; - Tubo decantatore antiturbolenza; - Pompa sommersa alta prevalenza	n.1 impianto recupero acque piovane , tipo IRRI, per uso irriguo, composto da: - Serbatoio da esterno panettone capacità lt. 5000; - Tubazioni di ingresso e troppo pieno in PE ø 125; - Filtro foglie interno autopulente; - Tubo decantatore antiturbolenza; - Pompa sommersa alta prevalenza monofase	SI



Istituto Omnicomprensivo "Montefeltro"

I.C. "A. Battelli" - I.I.S. "M. Vannucci"

Via Giusti - 61028 - SASSOCORVARO AUDITORE (PU)

Tel. 0722-76137 - Fax 0722-76261 - C.F. 82006010415

e-mail: psis00100b@istruzione.it

Posta certificata: psis00100b@pec.istruzione.it

Sito web: <https://www.omnicomprensivo-montefeltro.edu.it>




monofase 0,90 kW;
- Centralina esterna di comando pompa
con guscio esterno in inox per fissaggio
a parete, pressostato,
manometro, vaso di espansione e quadro
elettrico.

0,90 kW;
- Centralina esterna di comando pompa
con guscio esterno in inox per fissaggio a parete,
pressostato,
manometro, vaso di espansione e quadro
elettrico.

La verifica di cui sopra si conclude alle ore 11:00 con esito positivo.

Letto, confermato e sottoscritto

- Germano Gaggini F.to 
- Riccardo Innamorati, Dsga F.to 
- Maria Beatrice Amadei, DS F.to 

Sassocorvaro lì 17 novembre 2022